

聊环验[2018]37号

关于聊城国环污泥处置中心项目噪声和 固体废物污染防治设施竣工环境保护 验收的意见

聊城国环污泥处置有限公司：

你公司《聊城国环污泥处置中心项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。根据国环规环评[2017]4号文件，我单位对本项目配套建设的噪声和固体废物污染防治设施进行竣工环保验收。结合现场检查 and 验收组意见，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

项目位于聊城市东昌府区道口铺乡，聊堂路以北、西外环路以西，聊城市环科餐厨垃圾处理有限公司以东。本项目采用“太阳能温室干化技术”对聊城市主城区内污水处理厂产生的污泥进行处置。2016年04月，聊城国环污泥处置有限公司委托聊城市环境科学工程设计院完成了本项目的环评影响评价工作，2016年04月11日，聊城市环境保护局以聊环审〔2016〕17号文对本项目进行了审批。本项目于2016

年 5 月开工建设，2017 年 8 月建成投产。项目实际总投资 8000 万元，环保投资 1037 万元。聊城市环境科学工程设计院环境检测中心承担了该项目的竣工环保验收监测工作，于 2018 年 7 月 15 日，派专员进行了现场勘察，查阅相关资料，并于 2018 年 7 月 29 日~7 月 30 日进行了现场监测和环境管理检查工作。

二、工程变更情况

工程实施过程中，主要发生以下变化：

编号	项目	环评及其批复情况	实际建设情况	备注
1	生活污水处理方式	项目产生的废水主要为员工办公生活废水，通过厂内污水管道收集后，进入聊城市嘉明污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准后排入西新河，最终汇入徒骇河。	本项目与聊城市环科餐厨垃圾处理有限公司共用 1 座办公楼，生活污水排入办公楼南侧的聊城康达垃圾处理有限公司渗滤液处理系统处理后回用于康达垃圾循环冷却系统。	本项目员工 7 人，生活污水量较小。
2	供热锅炉燃料	采用聊城市环科餐厨垃圾处理有限公司的沼气及聊城市新奥燃气有限公司的天然气为燃料	采用聊城市环科餐厨垃圾处理有限公司的沼气为燃料	

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）和《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6 号）等有关规定，验收监测单位、环评单位等认为以上变更不属于重大变动。

三、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

聊城市环境科学工程设计院环境检测中心编制的《聊城国环污泥处置中心项目竣工噪声和固体废物污染防治验收监测报告》表明：

（一）本项目噪声主要为装载机、翻抛机、循环水泵、

风机等设施运行时产生的噪声，通过采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施降低噪声对周围的影响。

（二）项目固废主要为生活垃圾、废机油、及除臭系统产生的废离子管、废UV灯管。生活垃圾由环卫部门统一清运，废机油委托山东绿信源环保科技有限公司处置，废离子管、废UV灯管属于危险废物，委托德州正朔环保有限公司处置。

四、噪声和固体废物污染防治设施调试效果

聊城市环境科学工程设计院环境检测中心编制的《聊城国环污泥处置中心项目竣工噪声和固体废物污染防治验收监测报告》（聊环科（建）字 2018 第 081504023 号）表明：

1、验收监测期间，厂界 4 点位 2 天 16 次监测中，东、南、西、北四厂界昼间噪声值范围在 52.4-57.9 dB(A) 之间，夜间噪声值范围在 45.4-48.7 dB(A) 之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

2、项目产生的固体废物按照环评要求进行了妥善处置。

五、验收结论

该项目在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了噪声和固体废物污染防治设施，噪声达标排放，固体废物得到妥善处置，符合建设项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格条件。

六、后续工作要求

你公司应按照原环境保护部《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》（环办〔2015〕99号）要求，严格

加强危险废物管理；落实环境监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位开展监测工作，定期开展噪声跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开；按照《突发环境事件应急预案》加强应急管理，进一步提高环境风险防范意识，落实突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；加强噪声和固体废物污染防治设施日常维护和管理，确保环保设施正常运转，噪声稳定达标排放，固体废物规范处置。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

请聊城市环保局东昌府分局做好该项目运行期间的环境监管工作。

2018 年 12 月 26 日